

Godkänd mätarplats

Mätaren ska placeras på inkommande ledning i fastigheten och platsen ska vara godkänd av oss. Vattenmätaren får inte byggas in så att den blir svår att läsa av eller byta ut.

Se till att det finns:

- fri yta 70 cm ovanför vattenmätaren.
- fri yta 60 cm framför och under vattenmätaren.
- ståhöjd (190 cm) där vattenmätaren är placerad.
- belysning på mätarplatsen.

OBS! Jordledning för elektrisk installation får inte vara ansluten till vattenledningen.

Mätaren bör monteras i horisontell vinkel och vid nybyggnation/ombyggnad ska mätaren monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Mätaren ska placeras i ett utrymme som är frostfritt och tål vattenspill.



Här visas en korrekt monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren.



Exempel ritning mätarplats

